



ORIMATTILA

- Sopivasti skutsissa -

IV-työnjohtajan tarkistuslista Orimattilan kaupunki

Rakennuskohde ja lupanumero: _____

Merkitse tarkastetut asiat ja lisää tarvittavat huomautukset.

Kun yksittäinen tarkastuskokonaisuus on valmis, merkitse se tarkastetuksi.

Voit muokata, lisätä ja poistaa tarkastuskohtia Muokkaa tarkastuksia -toiminnolla.

Näytä tarkastukset vastuuhenkilölle



Tarkastuslistat

Ilmanvaihtolaitteisto

- IV-työnjohtajan hakemusilmoitus tehty rakennusvalvontaan
- Viralliset IV-suunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontaan
- Kanaviston asennukset tarkastettu (kannake, liitos, puhdistettavuus, lämmöneristys)
- IV-kanavien palonsuojaus, palopeltien ja palokatkojen tarkastaminen
- Ilmanvaihtojärjestelmän tiiveyden mittaaminen tai tarkastaminen sekä kanavien puhtauden toteaminen
- Tulisijan ja erillispoistojen käytön vaatima lisäkuilumavirran saannin varmistaminen siten, että rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä toimii hallitusti ja rakennuksen tai huonetilojen paineet eivät muutu haitallisesti.
- Ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirtojen mittaaminen ja säätäminen (pöytäkirja)
- Tuotteiden kelpoisuus tarkastettu ja tuotetiedot laatukansiossa
- Huolto- ja käyttöohjeet laadittu
- IV-laitteisto täyttää kokonaisuudessaan sille asennetut vaatimukset sekä tehty / toimii suunnitelmien mukaisesti

Huomautukset:

Päivämäärä ja allekirjoitus