





**ORIMATTILA**

- Sopivasti skutsissa -

## KVV-työnjohtajan tarkistuslista Orimattilan kaupunki

Rakennuskohde ja lupanumero: \_\_\_\_\_

Merkitse tarkastetut asiat ja lisää tarvittavat huomautukset.  
Kun yksittäinen tarkastuskokonaisuus on valmis, merkitse se tarkastetuksi.  
Voit muokata, lisätä ja poistaa tarkastuskohtia Muokkaa tarkastuksia -toiminnolla.

Näytä tarkastukset vastuuhenkilölle   

### Tarkastuslistat

#### KVV-työnjohtajan tarkastukset

- KVV-työnjohtajan hakemus/ilmoitus tehty rakennusvalvontaan
- Viralliset KVV-suunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontaan
- Ulkopuoliset viemärit tarkastettu: asennus ja täyttö
- Jäte- ja hulevesikaivot tarkastettu
- Pohjaviemärit tarkastettu: liitokset, kannakointi, täyttö
- Kerrosviemärit tarkastettu: liitokset, kannakointi
- Pumppaamot ja erottimet viritetty ja tarkastettu
- Jätelaitteiston tiiveys todettu
- Sisäpuolisten hulevesiviemäreiden tiiveys todettu
- Vesilaitteiston tiiveys todettu (paine-ko)
- Vesilaitteisto ja poresuuttimet huuhdeltu
- Käyttöveden kiertojohdon virtaamat säädetty
- Vesilaitteiston paine ja vesikalusteiden virtaamat mitattu
- Vesimittareiden toiminta tarkastettu
- Palo-, kondenssi-, lämpö- ja ääneneristykset tarkastettu
- Äänitasomittaukset suoritettu
- Toimintakokeet hyväksytysti suoritettu
- KVV-laitteisto täyttää kokonaisuudessaan sille asetetut vaatimukset sekä tehty / toimii suunnitelmien mukaisesti

**Huomautukset:**

**Päivämäärä ja allekirjoitus**